

Code van het gebrek	Benaming van het gebrek	Omschrijving van het gebrek
00	geen gebrek	
01-10	Vervormingen – trillingen – bewegingen	
01	zichtbare verticale vervorming/doorbuiging	
02	zichtbare horizontale vervorming	
03	abnormale trilling bij verkeer/ wind	
04	zetting / verticale verplaatsing	- grootte - plaats
05	draaiing / horizontale verplaatsing van de bovenbouw	- waarde - richting
06	belemmering in de vrije beweging / uitzetting van de bovenbouw	- plaats - oorzaak
11-20	Grond - water (buiten het kunstwerk)	
11	gebrekkige waterafvoer	- verstopt - gebroken
12	grondverzakking	- oppervlakte - diepte
13	uitschuring/verzakking in de bedding van de waterloop	- plaats (voor, achter, naast het landhoofd)
14	waterdoorsijpeling	- oppervlakte - diepte - plaats
15	omgeving gebrekkig	- debiet - kleur - oorsprong - meesleuren van fijne grondkorrels
16	drainering defect	- verzakkingen van steenglooingen, kwartkegels enz.
		- verstopt – gebroken
21-40	Beton - voorspanning	
21	fijne scheur ($\leq 0,1$ mm)	- verticaal, horizontaal, schuin
		- ouderdom (oud, recent)
		- diepte (dwars door het element lopend of slechts zichtbaar aan één zijde)
		- lengte
		- ligging (aanduiden op de tekening)
22	middelbrede scheur	- idem van bij code 21
23	brede scheur ($\geq 0,2$ mm)	- idem van bij code 21
24	beton beschadigd	- grindnesten, verbrijzeling, afgebrokkeld, los, afschilfering
25	gebrek in waterdichtheid / chemische aantasting van het beton	- waterdoorsijpeling, vochtvlekken, uitbloeiing, stalactieten
26	wapening bloot	- plaats, functie, aantal, lengte, aangetast of niet
27	wapening gebroken	- plaats, aantal
28	staat van de bescherming	- beschadigd, los, gescheurd, aard van de bekleding

31	huls bloot	- beschadigd of niet, geroest of niet
32	spanstaal bloot	- idem van bij code 31
33	injectie defect (inwendige kabels)	- onvoldoende, roestvlekken
34	omhulling defect (uitwendige kabels)	- onvoldoende, gescheurd, gebarsten, roestvlekken
35	verankering of haar bescherming beschadigd	- roest, scheuren, draden los
36	kabel beschadigd	- strengen/draden gebroken, geroest
41-44	Metaal (metalen brug / gemengde constructie)	
41	materiaal beschadigd	- gescheurd, geplooid, uitgeknipt, gebroken, verstijvers beschadigd
42	las defect	- gescheurd, onvolledig
43	bout/klinknagel defect	- gescheurd, los, gebroken, ontbreekt
44	staat van het verfwerk	- verplicht in te vullen per element: - roestgraad - aanhechting
45-50	Metselwerk	
45	scheur in de voegen	- richting, lokalisering, ouderdom, diepte, lengte
46	scheur door de stenen en de voegen heen	- idem van bij code 45
47	stenen beschadigd	- verbrijzeld, afgebrokkeld, afgeschilferd
48	gebrek in de waterdichtheid / aantasting van de voegen / aantasting van het metselwerk	- waterdoorsijpeling, vochtvlekken, uitslag, stalactieten - lokalisering
49	losse stenen	- ontbrekend, onstabiel
51-60	Opleggingen	
51	materiaal beschadigd	- staal: gescheurd, gebroken, vervormd - polychloropreen: los, vervormd, verbrijzeld, gescheurd, frettage beschadigd - PTFE: verplaatst, gescheurd, verbrijzeld - beton/scharnieren: gescheurd, verbrijzeld, vervormd - mortel: gescheurd, verbrijzeld - speciale opleggingen (potoplegging, bolvormige of cilindrische oplegging): vervormd, gescheurd

52	staat van de bescherming	- metallisatie, galvanisatie of verf, verplicht in te vullen: - roestgraad - aanhechting
53	bevestiging defect	- polychloropreenomhulling of -slabben gebrekkig
54	functioneel gebrek	- los, gebroken, afwezig
55	schade aan de sokkels	- geblokkeerd, vervuild, losgekomen, abnormale verplaatsing, vervorming, gebrek verplaatsingsmogelijkheid, gebrekkig dragen van de bovenbouw
61-70	Voegen	
61	staal beschadigd	- gebroken, geplooid, gescheurd
62	polychloropreen/PTFE beschadigd	- verbrand, gescheurd, doorboord, losgekomen, afgerukt, doorgezakt
63	bevestiging/ondersteuning defect	- losgekomen, afgerukt, verplaatst, speling
64	functioneel gebrek	- vervuild, niet waterdicht, langse of dwarse vervormings- of verplaatsings- mogelijkheid onvoldoende of belet
65	vervorming	- gebrekkige aansluiting tussen rijweg- en voetpadgedeelte
66	staat van het verfwerk	- gebrekkige aansluiting tussen voeg en wegdek
		- van het geheel, van een deel, gezakt, naar boven of dwars bewogen
		- verplicht in te vullen: - roestgraad - aanhechting
71-80	Verharding	
71	gebrek aan het oppervlak	- spoorvorming, opstijgen van bitumen, sleet, zichtbare gladheid, aantasting aan het oppervlak, oppervlaktescheuren, tegels gebroken, zakkingen
72	gebrek dat de afdichting kan beïnvloeden	- kippennest, diepe scheuren, beschermingslaag zichtbaar, blaasvorming, afglijden, loskomen
73	gebrek dat andere elementen kan beïnvloeden	- verzakking, opstuiking of schade in de omgeving van de voeg

81-90	Beveiligingselementen en diversen (leuningen, veiligheidsstootband, geluidswerend scherm, verkenmerken)	
81	materiaal beschadigd / vervormd	- gescheurd, verdraaid, verplaatst, gebroken, gegolfd, geplooid, uitgeknipt, gebarsten
82	ontbrekend deel	- plaats, lengte, benaming van de onderdelen
83	bevestiging defect	- los, onvolledig, bouten beschadigd, las onvoldoende, plaats, aantal
84	staat van bescherming	- galvanisatie of verf, verplicht in te vullen: - roestgraad - aanhechting - plastificering: onvoldoende, roest
91-98	Waterafvoer van het kunstwerk	
91	waterstagnatie	- op de rijweg, in de watergreppels, in de omgeving van de voegen - in de kokerliggers / holle elementen
92	verstopping	- geheel of gedeeltelijk, met slib of met ander vuil
93	beschadiging	- losgekomen, gebroken, niet waterdicht, lekken
94	ontbrekend deel	- plaats, benaming van de onderdelen
95	waterschade	- lekkage onder deksteen / op structurelementen
99	niet nagezien	- reden: